



Veranstaltungen in der Nähe von Stromleitungen

Planen Sie, eine Veranstaltung durchzuführen und diese befindet sich in der Nähe von Stromleitungen? Eine gute Planung und frühzeitige Abklärung sorgen dafür, dass Ihr Vorhaben reibungslos und termingerecht verläuft.

Wann immer Menschen zusammenkommen, hat Sicherheit oberste Priorität. Befindet sich eine Stromleitung in rund 30 Metern Entfernung zu Ihrem Vorhaben – sei es eine temporäre Installation für eine Versammlung, ein Sport-Event, ein Markt, ein Zelt oder Camping – sind zusätzliche Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Damit Ihre Veranstaltung gelingt, bitten wir Sie, die Richtlinien dieses Merkblatts zu beachten. So lassen sich Unfälle vermeiden, die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten und der uneingeschränkte Betrieb unserer Hochspannungsleitungen sicherstellen. Ein Hinweisschild an jedem Masten gibt Auskunft darüber, wer der Leitungseigentümer ist.

Gesetzliche Grundlagen

Gemäss Leitungsverordnung (LeV) gelten die folgenden Artikel:

LEV Art. 38 Abs. 5

Im Leitungsbereich dürfen sich keine Gebäude, Festhütten, Zelte oder ähnliche Einrichtungen mit grossen Menschenansammlungen, grossem Brandrisiko oder explosiblen Stoffen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen und Schutzmassnahmen vorschreiben.

LEV Art. 39 Abs. 1

Im Leitungsbereich von Hochspannungsfreileitungen dürfen sich keine Areale befinden, auf denen zeitweise grosse Menschenmengen vorkommen (Versammlungs-, Markt-, Schausteller-, Pausen-, Sport-, Campingplätze, öffentliche Liegewiesen usw.).

Wichtige Regeln

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und vergewissern Sie sich, dass alle nötigen Massnahmen rechtzeitig ergriffen werden, um Risiken zu minimieren.

Genügend Abstand halten

Es ist zwingend, ein minimaler Horizontalabstand von 5 Metern zum äussersten Leiterseil einzuhalten. Axpo behält sich vor, einen grösseren Mindestabstand zu verlangen. Dieser Bereich ist deutlich zu kennzeichnen, um zu verhindern, dass Personen oder Gegenstände in die Gefahrenzone gelangen.

Verhalten in der Nähe von Strommasten

- Der Maststandort ist kein Aufenthaltsort: Bitte Masten weiträumig absperren!
- Der Maststandort ist kein Materiallagerplatz: Strommasten müssen jederzeit uneingeschränkt zugänglich sein
- Es ist verboten, Verankerungen, Befestigungen oder Gegenstände an den Masten anzubringen.
- Es ist verboten, die Masten zu besteigen.

Gegenstände sichern

Leichte Materialien wie Zelte, Schirme, Plastik, Vlies, Ballone, Fahnen usw. müssen gegen Hoch- oder Wegfliegen gesichert werden, sodass eine Berührung mit der Leitung ausgeschlossen ist.

Vorgängige Kontaktaufnahme mit Axpo

Setzen Sie sich frühzeitig, spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung, mit Axpo in Verbindung, um allfällige Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Wenden Sie sich (idealerweise mit einem Übersichtsplan, einer Skizze oder Ähnlichem des Geländes) an: trassesicherung@axpo.com

Unserer Fachleute unterstützen Sie gerne bei Ihren Anliegen rund um das Thema Stromleitungen.

Axpo

Parkstrasse 23, 5401 Baden

T +41 56 200 31 11, trassesicherung@axpo.com
axpo.com

Luftraum freihalten

Es ist verboten, in der Nähe von Hochspannungsleitungen Drohnen, Ballone, Laternen usw. steigen zu lassen.

Kein Feuerwerk

Das Abbrennen von Feuerwerk in Leitungsnähe ist verboten.

Vorsicht bei Gewitter

Besondere Vorsicht ist während einem Gewitter geboten. Meiden Sie die Maststandorte, da beim Einschlag eines Blitzes in einen Masten in unmittelbarer Nähe eine höhere Gefahr für einen Stromschlag besteht.

Vorsicht bei Metall

Metallische Gegenstände, die sich in der Nähe einer Hochspannungsleitung befinden, können sich durch Induktion elektrisch aufladen, zum Beispiel ein Gerüst oder ein Zaun. Der oder die Veranstalter:in ist für die sichere Erdung von jeglichen Objekten zuständig.

Alle Beteiligten informieren

Wir bitten Sie, sämtliche an der Ausrichtung der Veranstaltung beteiligten Personen über die nötigen Sicherheitsmassnahmen zu informieren.

Leitungsausschaltung im Notfall

Wird wegen einem Notfall die sofortige Ausschaltung der Leitung erforderlich, melden Sie sich bitte umgehend unter folgender Telefonnummer:

Axpo Netzleitstelle 056 222 28 91